



Mestská časť Bratislava-Rusovce

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

Naše číslo

UKSP- 195-TX1/2020/R-Ba-3

Bratislava-Rusovce

04. 05. 2020

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Rusovce, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov („ďalej len stavebný zákon“), v stavebnom konaní preskúmala podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie a rozhodla takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

s t a v b u : „BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 II. Etapa – VNK, NNK“

v katastrálnom území Rusovce a Čunovo, ktorého trasa je vedená na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1332/1,1188/1, 1217/180, 1217/170, 1332/4, 1334/10, 1334/9, 1334/1, 1333, 1332/2, 1217/179, 1306/1, reg. „E“ parc. č. 769, 776, 777, 837, 836, 835/2, 835/1, 834, 5248, 931, 930/2, 937, 936, 938, 939 v katastrálnom území Rusovce, pozemky reg. „C“ parc. č. 650/35, 1509 v katastrálnom území Čunovo.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

- SO-01 VN káblové vedenie
- SO-02 Demontáž VN vzdušného vedenia
- SO-03 NN káblové vedenie

stavebníkovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518.

Stavba „BA_Rusovce, zakabelizovanie VN 144 II. Etapa – VNK, NNK“ v katastrálnom území Rusovce a Čunovo bola umiestnená územným rozhodnutím o umiestnení stavby č. UKSP-425-TX1/2018/R-Ba-6 zo dňa 14. 08. 2018.

Stavba obsahuje:

Odstránenie vzdušného vedenia VN. Kabelizácia 22 kV linky ZSE VN 144 je nevyhnutná z dôvodu častých porúch spôsobených padaním konárov, stromov obhryzených bobrami a neprístupný terén znemožňuje výkon údržby a odstránenie poruchy. Stavba nového káblového vedenia sa nachádza pri obslužnej asfaltovej komunikácii vedenej popri kanáli pri hrádzi VD Gabčíkovo v koridore vzdušného VVN vedenia 8898.

A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

