



# Mestská časť Bratislava – Čunovo

Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava 59

Naše číslo:

UKSP-220/5-TX1/2020-22/C-Kri-3

Bratislava

21. 04. 2022

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: **36 361 518**

v zastúpení: **Žangel, s.r.o.**, Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava

podal dňa 04.03.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby **SO-16 Prekládka vzdušnej VN 22kV linky č. 161**, Bratislava-Čunovo (parc. č. KN C 1199, 1240 kat. úz. Čunovo).

Mestská časť Bratislava-Čunovo ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona v územnom konaní a podľa

§ 39a stavebného zákona, §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

### územné rozhodnutie o umiestnení stavby

#### **SO-16 Prekládka vzdušnej VN 22 kV linky č. 161** Bratislava-Čunovo

na pozemkoch parc. č. **1199, 1240 KN C**,

v kat. úz.: **Čunovo**

Stavba sa umiestňuje na pozemkoch parc. č. 1199, 1240 KN C, v k.ú. Čunovo ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Dokumentácia pre územné konanie, ktorú v termíne 02/2021, revízia 02, spracoval Ing. Jozef Draškovič. reg.č. 1096\*A\*1 a Ing. Ľubomír Krajčírovič, reg. č. 4794\*I4 je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

**Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s ustanovením §39a ods. 2 a súvisiacimi ustanoveniami stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky :**

**1. Popis stavby:** Jedná sa o líniovú stavbu - preložku 22 kV linky č. 161 VN vzdušného vedenia od podperného bodu PB č. 128 po PB 131. Nový dvojité betónový stĺp PB č. 128 sa osadí v novej polohe aj s novým úsekovým odpínačom vo zvislej polohe a zvodičmi prepätia na vývode. Od PB 128 bude káblové vedenie v zemi až po nový dvojité betónový stĺp PB 131 v novej polohe. V tomto bode bude osadený v zvislej polohe identický odpínač so zvodičmi prepätia na vývode. Trasa je v zmysle situácie. Kábel bude uložený vo voľnom výkope prekrytý výstražnou fóliou, pri križovaní s inžinierskymi sieťami a komunikáciou v chráničke.

**Druh stavby:** inžinierska stavba v zmysle § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona, líniová stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. d).

**Účel stavby:** technická vybavenosť územia pre ďalšiu výstavbu.

