

ROZVODNÁ SÚSTAVA – VN:
3, AC, 50Hz, 22000V, IT

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PODLA STN EN 61 936-1 a STN EN 50522
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM KAPITOLA 8. – ČASŤ 8.2.
OPATRENIA NA OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM ČASŤ 8.2.1:
• OCHRANA KRYTOM V ZMYSLE STN EN 60529
• OCHRANA ZÁBRANOU
• OCHRANA PREKÁŽKOU
• UMIESTNENIM MIMO DOSAHU

OCHRANA MIMO UZAVRETÝCH ELEKTRICKÝCH
PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV – ČASŤ 8.2.2.1
• OCHRANA KRYTOM
• UMIESTNENIM MIMO DOSAHU

OCHRANA POČAS NORMÁLNEJ PREVÁDZKY – ČASŤ 8.2.2.3
• UZEMŇOVACIE SÚSTAVY (KAPITOLA 10)
• IEC 61 140

UZEMNENIE PODLA STN EN 505 22

ROZVODNÁ SÚSTAVA NN:
3+PEN, AC, 50Hz, 230V/400V, TN–C

ZÁKLADNÁ OCHRANA – OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM
PODLA STN 33 2000-4-41, ČL.411.2:
• ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ – PRÍLOHA A.1
• ZÁBRANY ALEBO KRYTY – PRÍLOHA A.2
• PREKÁŽKY A UMIESTNENIE MIMO DOSAHU – PRÍLOHA B

OCHRANA PRI PORUCHE – OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM
PODLA STN 33 2000-4-41, ČL.411.3:
• OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE – ČL.411.3.1
• SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE – ČL.411.3.2

MESTSKA CAST BRATISLAVA-CUNOVO
STAVEBNÝ ÚRAD
Tento výkres je dokladom územného rozhodnutia
č. UKSP-416/2-TX/2024/C-1-7
zo dňa 07.06.2024
a je platný len pri dodržaní podmienok uvedených
v rozhodnutí.
Podpis



Ing.Eugen MÚCSKA : r.č. 58 10 11/6873

Číslo osvedčenia: **548 IBA 1998 EZ P A, B E1.1**

Autorizačné osvedčenie vydané SKSI dňa 03.05.2002
pod registračným číslom :

3854*A*5-3 a **3854*A*2-3**

PROFESIA: **ELEKTRO**

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	MARELL s.r.o. Skladová 691/3 917 01 TRNAVA mobil: 0903756688, email: mareksebek@gmail.com
MARELL s.r.o., Skladová 691/3, 917 01 TRNAVA	Ing. Anton Katerinec	Ing. Eugen Múcska	
MIESTO STAVBY:	parc.č. 747/484, 747/468, 747/60, 747/193, 747/194, 747/66, 747/155, 747/36, 747/175, 747/177, 747/176, 747/35, KN-C, k.ú. Čunovo		FORMÁT: 2xA4
INVESTOR:	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik Martinská 49 821 05 Bratislava, mestská časť Ružinov		DÁTUM: 12/2023
NÁZOV STAVBY:	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A TRANSFORMÁTOR – REALIZÁCIA REHABILITAČNÝCH OPATRENÍ V POVODÍ DUNAJA		ÚČEL: DŮR
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA – TRASA PRÍPOJKY VN		ZÁK. ČÍSLO:
			MIERKA: 1:2500
			Č. VÝKRESU: EL-02

